



Systems Garden Oy

Upseerinkatu 3 • 02600 Espoo • 010 321 1200

LOPPUTARKASTUS 10.3.2022

Kiinteistön osoite

Esimerkkikatu 4 A, Espoo

Tarkastaja

Ella Esimerkki • 040 123 4567

Tarkastuspäivä

10.3.2022

Isännöitsijä

Mikko Mallinen • 050 234 5678

Tarkastuksen tulos

✓ Hyväksytty, 1 korjaustarve

Kiinteistön edustaja

Roosa Rakenteinen • 050 234 5678

Nro	Tarkastuskohde	Tulos
1	Käyttöönottotarkastuksessa havaitut puutteet korjattu	✓ KUNNOSSA
2	Venttiilit oikeassa asennossa ja valmiina käyttöön	✓ KUNNOSSA
3	Lämpö- ja painemittarit sekä varolaitteet toimintakunnossa ⓘ	✗ KORJATTAVAA
4	Säätölaitteet toimivat ja virityspöytäkirja esitetty	⚠ EI TIETOA
5	Eristystyöt valmiit	✓ KUNNOSSA
6	Ilmanvaihtokoneet oikein kytketty ja säädetty	✓ KUNNOSSA
7	Laitteiston käyttö opastettu ja käyttöohjeet luovutettu kiinteistölle	✓ KUNNOSSA
8	Kytkentäkaavio on lämmönjakuhuoneen seinällä	✓ KUNNOSSA

ESPOOSSA 10.3.2022

<i>Ella Esimerkki</i>	<i>Mikko Mallinen</i>	<i>Roosa Rakenteinen</i>
Tarkastaja	Isännöitsijä	Kiinteistön edustaja
Ella Esimerkki	Mikko Mallinen	Roosa Rakenteinen

ⓘ HUOMIOT JA KUVAT

Nro 3: Mittariston toiminta tarkastettava vielä uudestaan, kun järjestelmän kalibrointi tehty.

